

STADTVERWALTUNG

Stadtverwaltung - 67429 Neustadt an der Weinstraße



Abteilung 220

Herrn Prugel
- im Hause -

Eingang: 03. Nov. 2011			
Bereich 2			
Stadtentwicklung & Bauwesen			
205	210	215	220
241	245	250	255
260	265	270	275

02.11.2011

**Stadtentwicklung und
Bauwesen**
Brandschutzdienststelle
Zimmer 218

Thorsten Klehr
Az: 230; tk

fon: 06321 855-376 o. 314
fax: 06321 855-456
thorsten.klehr@stadt-nw.de

www.neustadt.eu

Vollzug des Baugesetzbuches

Stellungnahme gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Bauvorhaben: Bebauungsplan Flugplatz-Abschnitt West, 4. Änderung
in: Neustadt, Ortsbezirk Lachen-Speyerdorf

Unsere Anschrift:

Marktplatz 1
67433 Neustadt an der
Weinstraße

Unsere Sprechzeiten:

Montag	—
Dienstag	—
Mittwoch	—
Donnerstag	14:00-18:00 Uhr
Freitag	—

Telefonzentrale: 06321 855-0
Telefaxzentrale: 06321 855-280

Sehr geehrter Herr Prugel,

gegen die v.g. Baumaßnahme bestehen aus der Sicht des Brandschutzes keine Bedenken, wenn der Vorhaben- und Erschließungsplan folgende Punkte berücksichtigt:

1. Die Löschwasserversorgung für den Grundschutz muss so leistungsfähig sein, dass ein nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 (2008-02) geforderter Löschwasserbedarf von 96 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden gesichert ist. Ein Nachweis der Wasserversorgung (Stadtwerke) ist zu erbringen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag


Thorsten Klehr

Ust-IdNr:
DE 149390961

Bankverbindung:
Sparkasse Rhein-Haardt
BLZ: 546 512 40
Konto: 15 03

IBAN:
DE58 5465 1240 0000 0015 03
BIC: MALA DE 51 DKH