

STADTVERWALTUNG

Stadtverwaltung - 67429 Neustadt an der Weinstraße

Abteilung 220

Herrn-Prügel → Frau Wunn
- im Hause -

Eingang: 27. Juli 2011			
Fachbereich 2			
Stadtentwicklung & Bauwesen			
200			
211	212	221	222
230	240	250	260

26.07.2011



Stadtentwicklung und
Bauwesen
Brandschutzdienststelle
Zimmer 218

Thorsten Klehr
Az: 230; tk

fon: 06321 855-376 o. 314
fax: 06321 855-456
thorsten.klehr@stadt-nw.de

www.neustadt.eu

Vollzug des Baugesetzbuches

Stellungnahme gem. § 4 Abs. 2 BauGB


Bauvorhaben: Bebauungsplan „Sportpark Lilienthal“
in: Neustadt, Ortsbezirk Lachen-Speyerdorf

Sehr geehrter Herr Prügel,

gegen die v.g. Baumaßnahme bestehen aus der Sicht des Brandschutzes keine Bedenken, wenn der Vorhaben- und Erschließungsplan folgende Punkte berücksichtigt:

1. Die Löschwasserversorgung für den Grundschutz muss so leistungsfähig sein, dass ein nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 (2008-02) geforderter Löschwasserbedarf von 96 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden gesichert ist. Ein Nachweis der Wasserversorgung (Stadtwerke) ist zu erbringen.
2. Die Bewegungsfläche vor dem „Sportgebäude“ (Clubhaus) muss den Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr, Rheinland-Pfalz, Stand 1998, mit den Mindestmaßen von 7 x 12 m entsprechen.
3. Im Kurvenbereich sind die Mindestradien aus der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr, Rheinland-Pfalz, Stand 1998, einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag


Thorsten Klehr

Unsere Anschrift:

Marktplatz 1
67433 Neustadt an der
Weinstraße

Unsere Sprechzeiten:

Montag —
Dienstag —
Mittwoch —
Donnerstag 14:00-18:00 Uhr
Freitag —

Telefonzentrale: 06321 855-0
Telefaxzentrale: 06321 855-280

Ust-IdNr:
DE 149390961

Bankverbindung:
Sparkasse Rhein-Haardt
BLZ: 546 512 40
Konto: 15 03

IBAN:
DE58 5465 1240 0000 0015 03
BIC: MALA DE 51 DKH