
Erarbeitung Prio-Liste 150
Einstufung nach
Kategorien A - F
jeweils 3-5 Stufen
Unterschiedliche Gewichtungsfaktoren (GF) je Kategorie
Ermittlung eines Prio-Werts durch Aufsummierung der Werte aus der jeweiligen Multiplikation der Einzelwerte aus den Kategorien mit den Gewichtungsfaktoren
A. Bedeutung des Objekts für Betrieb
GF 3
0 wird für den Betrieb nicht benötigt=verzichtbar
2 Nutzung wäre für Betriebsablauf wünschenswert=weniger wichtig
3 Für Betriebsabläufe notwendig; nur mit großem Aufwand ersetzbar=wichtig
4 Für Aufrechterhaltung des Betriebs unbedingt erforderlich=unverzichtbar
B. Eintrittswahrscheinlichkeit
GF 2
4 Schaden ist bereits eingetreten oder steht unmittelbar bevor
3 Schadenseintritt ist innerhalb der nächsten 12 Monate zu erwarten
2 Schadenseintritt ist innerhalb der nächsten 24 Monate zu erwarten
1 Schadenseintritt ist erst mittelbar zu erwarten
0 Schadenseintritt ist nicht zu erwarten
C. Schadenspotenzial - Nutzung des Objekts
GF 2
4 Nutzung nicht mehr möglich
3 eingeschränkte Nutzung nur mit großem Aufwand aufrecht zu erhalten
2 Nutzung noch eingeschränkt möglich
0 Nutzung weiterhin möglich
D. Schadenspotenzial - Gefahr
GF 3
4 Nachweisliche konkete Gefahr; kein Zuwarten möglich
3 Gefahreneintritt steht kurz bevor; Zuwarten nur noch kurzfristig möglich
2 baldiger Gefahreneintritt erkennbar; Zuwarten noch möglich
0 Keine Gefahr
E. Aus Gründen des Denkmalschutzes erforderlich
GF 1
0 Gebäude steht nicht unter Schutz
2 Gebäude ist denkmalwürdig
3 Gebäude steht unter Schutz
F. Förderung EU/Bund/Land in Aussicht bzw. bewilligt
GF 3
0 Keine Förderung
1 bis 25 Prozent
2 bis 50 Prozent
3 bis 70 Prozent
4 über 70 Prozent