

Übersicht defekte Fenster an Schulen

Gebäudemanagement Stand: 08.10.2020

Erstellt: Grüninger

		Farbinfo	
		Grün (alle Fenster lassen sich öffnen)	
		Gelb (Durchlüftung möglich, Probleme mit einzelnen Fenstern)	
		Orange (Lüftung eingeschränkt möglich)	
		Rot (Lüftung in einzelnen Räumen nicht ausreichend)	
Grundschulen			Bemerkungen
Brüder-Grimm-Schule Diedesfeld 2111001		Keine Probleme	
Eichendorffschule 2111002		Keine Probleme	
Schule am Storchennest Grundschule Geinsheim 2111003		Keine Probleme	
Grundschule Gimmeldingen 2111004		Keine Probleme	
Grundschule Mußbach 2111005		Keine Probleme	
Hans-Geiger-Schule 2111006		Keine Probleme	
Heinz-Sielmann-Schule, Grundschule West 2111007		Keine Probleme	
Michael-Ende-Schule Haardt 2111008		Keine Probleme	
Ostschule 2111009		Keine Probleme	
Dr.-Albert-Finck-Schule Hambach 2111010		Keine Probleme	
Schöntalschule 2111011		Keine Probleme	
August-Becker-Schule Lachen-Speyerdorf 2111012		Keine Probleme	

Realschulen plus			Bemerkungen
Georg-von-Neumayer-Real- schule plus Neustadt an der Weinstraße 2151001 Gebäudenutzung bislang nur bis 09/2023 zulässig		Durchlüftung möglich	Durchlüftung möglich Einzelne Fenster defekt In 14 Räumen sind einzelne Fenster defekt: <ul style="list-style-type: none"> - In 8 Räumen sind 1 von 4 Fenstern defekt - In 2 Räumen sind 2 von 4 Fenstern defekt - In 1 Raum ist 2 von 8 Fenstern defekt - In 1 Raum ist 3 von 8 Fenstern defekt
Gebrüder-Ullrich-Real- schule plus Maikammer- Hambach 2161001		Keine Probleme	
Gymnasien			
Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2171001		Durchlüftung möglich	Durchlüftung möglich Im Neubau ist eine Lüftungsanlage eingebaut. Es kön- nen zusätzlich 2 Fenster ganz geöffnet werden. Repa- ratur weiterer Fenster ist beauftragt. Im Altbau und Anbau können alle Fenster geöffnet werden
Kurfürst-Ruprecht-Gymna- sium 2171002		Keine Probleme	
Leibniz-Gymnasium 2171003		Durchlüftung möglich	Durchlüftung möglich Im Neubau fehlen Fenstergriffe. Diese sind bestellt und werden nach Lieferung verbaut. In 18 Räumen sind einzelne Fenster defekt: <ul style="list-style-type: none"> - In 16 Räumen ist 1 von 6 Fenstern defekt - In 2 Räumen sind 2 von 6 Fenstern defekt
Förderschule			
Schubert-Schule 2211001		Keine Probleme	
Berufsbildende Schule			
Berufsbildende Schule Robert-Stolz-Str. 30 2311001		Durchlüftung möglich	Durchlüftung möglich In 4 Räumen wurden die Fenster bereits repariert In 21 Räumen sind einzelne Fenster defekt: <ul style="list-style-type: none"> - In 13 Räumen ist 1 von 4 bzw. 6 Fenstern de- fekt - In 7 Räumen sind 2 von 6 Fenstern defekt - In 1 Raum sind 4 von 6 Fenster defekt Reparatur wg. fehlender Ersatzteile nicht möglich
Berufsbildende Schule Robert-Stolz-Str. 36 2311001		Durchlüftung möglich	Durchlüftung möglich In 12 Räumen sind einzelne Fenster defekt: <ul style="list-style-type: none"> - In 9 Räumen ist 1 von 4 Fenstern defekt - In 7 Räumen sind 2 von 4 Fenstern defekt Reparatur wg. fehlender Ersatzteile nicht möglich

Kontrolle der Durchlüftung:

Zur Kontrolle der Luftqualität wird beim Gebäudemanagement ein Kohlendioxid-Messgerät angeschafft.