

**Drucksache Nr.: 104/2022**

**Dezernat IV**  
**Federführend:** Vergabestelle  
**Anlagen:**  
**Az.:** 213; Po\_Go

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>Behandlung</b>
Hauptausschuss	12.05.2022	Ö	zur Beschlussfassung

**Vergabe von Ingenieurleistungen (Hier: Technische Ausrüstung) für die Brandschutzsanierung an der Georg-von-Neumayer Realschule plus in Neustadt an der Weinstraße**

---

**Antrag:**

Der Hauptausschuss möge beschließen:

Der Auftrag über die Ingenieurleistungen für die Fachplanung Technische Ausrüstung (LPH 1 bis 9) für die Brandschutzsanierung der Georg-von-Neumayer Realschule plus in Neustadt an der Weinstraße wird der

HKM Ingenieurgesellschaft mbH  
vertreten durch Herrn Wolfgang Heil  
Hertelsbrunnenring 22  
67657 Kaiserslautern

erteilt.

**Begründung:**

Um die Brandschutzmaßnahme in der Georg-von-Neumayer Realschule plus abzuschließen, müssen im Keller noch Brandschotts hergestellt und die Abschaltung der Lüftungsanlage durchgeführt werden.

Im Keller befinden sich einige Durchdringungen, wie Leitungs- und Rohrdurchführungen, welche geschottet werden müssen. Zeitgleich sollen im Keller insgesamt 4 Lüftungsanlagen abgeschaltet werden. Damit das Kellergeschoss ein eigener Brandabschnitt wird, ist es notwendig die Durchdringungen zum Erdgeschoss zu verschließen. Hierzu sind alte Brandschutzklappen fachgerecht auszubauen und zu entsorgen.

Aus den vorgenannten Gründen sind Planungen für eine Brandschutzsanierung notwendig.

Die hier zu vergebenden Planungsleistungen umfassen die Fachplanung Technische Ausrüstung mit den Anlagengruppen 1: Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen; der Anlagengruppe 2: Wärmeversorgungsanlagen und der Anlagengruppe 3: Lufttechnische Anlagen.

Es wurden sieben Ingenieurbüros zur Angebotsabgabe aufgefordert. Der Zuschlag soll auf das wirtschaftlichste Angebot erfolgen.

Bei der Submission am 29.03.2022 lagen drei Angebote vor.

Die HKM Ingenieurgesellschaft mbH ist fachkundig, leistungsfähig und geeignet die genannten Leistungen zu erbringen.

Die Verwaltung empfiehlt, den Auftrag über die Ingenieurleistungen für die Fachplanung Technische Ausrüstung (LPH 1 bis 9) für die Brandschutzsanierung der Georg-von-Neumayer Realschule plus in Neustadt an der Weinstraße der

HKM Ingenieurgesellschaft mbH  
vertreten durch Herrn Wolfgang Heil  
Hertelsbrunnenring 22  
67657 Kaiserslautern

zu erteilen.

Entsprechende Haushaltsmittel stehen auf dem Produktkonto 2151001 096002 zur Verfügung.

Neustadt an der Weinstraße, 25.04.2022

Oberbürgermeister