

Drucksache Nr.: 109/2023

Dezernat I
Federführend: Zentrale Vergabestelle
Anlagen:
Az.: 180; Gd-Hn

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	13.04.2023	Ö	zur Beschlussfassung

Vergabe des Auftrags für die Arbeiten zur Erweiterung der Brandmeldeanlage in der Sporthalle der Georg-von-Neumayer Realschule plus, Landwehrstraße 20 in 67433 Neustadt an der Weinstraße

Antrag:

Der Hauptausschuss möge beschließen:

Der Auftrag für die Arbeiten zur Erweiterung der Brandmeldeanlage in der Sporthalle der Georg-von-Neumayer Realschule plus, Landwehrstraße 20 in 67433 Neustadt an der Weinstraße wird der

Firma
Tartter Elektroanlagen GmbH
Hedwig-Laudien-Ring 33
67071 Ludwigshafen

zum Angebotspreis von 61.507,08 € inkl. MwSt. erteilt.

Begründung:

Bei der turnusmäßigen Gefahrenverhütungsschau am 17.11.2022 in der Georg-von-Neumayer Realschule plus wurde unter anderem festgestellt, dass die vorhandene Brandmeldeanlage in der Sporthalle nicht flächendeckend ausgebaut ist. Einzelne Teilbereiche müssen kurzfristig ergänzt werden. Außerdem haben die im Gebäude verbauten Rauchmelder ihre maximale Nutzungsdauer von 8 Jahren überschritten und müssen getauscht werden.

Die Brandmeldeanlage der Sporthalle ist mit der BMA des Schulgebäudes technisch gekoppelt. Die BMA-Zentrale befindet sich im Schulgebäude. Über diese Zentrale werden alle Alarmmeldungen (auch von der Sporthalle) an die externe Einsatzleistung übermitteln. Die BMA der Sporthalle steht daher in technischem Zusammenhang mit der Hauptanlage der Schule. Um Fehlmeldungen bzw. technische Ausfälle minimieren zu können, müssen die Erweiterungskomponenten der Sporthalle mit den Hauptkomponenten des Schulgebäudes „kommunizieren“ können und sollten daher vom gleichen Hersteller (Fa. ESSER) sein. Die Anlage in der Sporthalle wird so erweitert/ausgebaut, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt vom Schulgebäude abgekoppelt und autark betrieben werden kann.

Die Leistung war beschränkt ausgeschrieben. Sechs Firmen wurden zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Der Termin für die Abgabe der Angebote war auf Dienstag, den 14.03.2023; 10:30 Uhr festgesetzt.

Bis zum festgesetzten Termin sind vier Angebote eingegangen.

Die von der Abteilung Bauprojekte, der Abteilung Zentrale Vergabestelle und der Stabsstelle Rechnungsprüfung nachgeprüften Angebote zeigen folgende Ergebnisse:

lfd. Nr.	Name und Sitz des Bieters	Preisnachlass	Angebotssumme laut Ausschreibung in EURO
1.	Firma Tartter Elektroanlagen GmbH Hedwig-Laudien-Ring 33 67071 Ludwigshafen	Kein Preisnachlass	61.507,08 Euro
2.	Firma N.N.	2%	56.615,33 Euro
3.	Firma N.N.	Kein Preisnachlass	68.063,51 Euro
4.	Firma N.N.	Kein Preisnachlass	71.343,61 Euro

Die Verwaltung empfiehlt, den Auftrag für die Arbeiten zur Erweiterung der Brandmeldeanlage in der Sporthalle der Georg-von-Neumayer Realschule plus, Landwehrstraße 20 in 67433 Neustadt an der Weinstraße der

Firma
Tartter Elektroanlagen GmbH
Hedwig-Laudien-Ring 33
67071 Ludwigshafen

zum Angebotspreis von 61.507,08 € inkl. MwSt. zu erteilen.

Die Haushaltsmittel stehen auf dem Produktkonto 2151001.523103 zur Verfügung.

Neustadt an der Weinstraße, 28.03.2023

Marc Weigel
Oberbürgermeister